

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky elektriny

podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

Údaje o regulovanom subjekte, ktorý záznam predkladá

Názov spoločnosti:	Stredoslovenská energetika, a.s.		
Sídlo spoločnosti:	Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		
IČO :	51 865 467		
Obdobie: od - do	od 1.1.2024 do 31.12.2024		
Počet odberných miest koncových odberateľov elektriny registrovaných regulovaným subjektom k 31. decembru daného roka	Objem dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny danej kategórie od 1. januára do 31. decembra daného roka v MWh		
Počet OM "domácnosť":	***	Domácnosti:	***
Počet OM "malý podnik":	***	Malý podnik:	***
Počet OM "ostatní KO":	***	Ostatní KO:	***
Počet OM spolu:	***	Spolu:	***
Dátum vyhotovenia záznamu:	26.2.2025		

*** údaje sú predmetom obchodného tajomstva

Úroveň dodržiavania štandardov kvality dodávky elektriny podľa § 6 ods. 1 písm. c)

Obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

P.č.	Označenie štandardu kvality	Popis	Počet podaní alebo udalostí	Kritérium DOi	Miera závažnosti porušenia štandardu kvality Vi	XDO
1	§ 4 odsek 1 písm. a)	DO ₁ C	1 967	0,999	10	9,99
		DO ₁ D	1 965			
2	§ 4 odsek 1 písm. b)	DO ₂ C	1 182	0,9958	12	11,9496
		DO ₂ D	1 177			
3	§ 4 odsek 1 písm. c)	DO ₃ C	539 211	1	15	15
		DO ₃ D	539 196			
4	§ 4 odsek 1 písm. d)	DO ₄ C	2 143	1	18	18
		DO ₄ D	2 143			
5	§ 4 odsek 1 písm. e)	DO ₅ C	359	0,9889	10	9,889
		DO ₅ D	355			
6	§ 4 odsek 1 písm. f)	DO ₆ C	32 341	1	15	15
		DO ₆ D	32 341			
7	§ 4 odsek 1 písm. g)	DO ₇ C	0	1	10	10
		DO ₇ D	0			
8	§ 4 odsek 1 písm. h)	DO ₈ C	35 965	0,9995	10	9,995
		DO ₈ D	35 948			
9	XDO					99,82

Medziročné porovnanie X_{DO}

Rok	Požadovaná hodnota XDO podľa vyhlášky účinnej v danom roku	Vypočítaná hodnota XDO podľa vyhlášky účinnej v danom roku
2024	95,90%	99,82%
2023	95,90%	99,84%



EVIDOVANIE UDALOSTÍ, KTORÉ NASTALI Z DÔVODOV PODĽA § 5

Obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

1	2	3
I. r.	Vznik udalosti v roku t-1 podľa § 5	Počet prípadov nedodržania štandardu kvality v roku t-1 z dôvodu vzniku udalostí podľa § 5 písm. f) až i)
1.	písm. f), zásah vyššej moci	0
2.	písm. g), dohodnutý termín mimo lehoty podľa príslušného štandardu kvality	0
3.	písm. h), uvedenie nesprávnych identifikačných údajov v príslušnej zmluve	171
4.	písm. i), neposkytnutie súčinnosti dotknutým odberateľom elektriny alebo treťou stranou	0

EVIDOVANIE VYPLATENÝCH KOMPENZAČNÝCH PLATIEB PODĽA § 11 odsek 2

Obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

1	2		3		4		5		6	
Označenie štandardu kvality dodávky elektriny podľa vyhlášky	Suma KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-1		Suma uhradených KP, na ktoré vznikol nárok v roku t-2		Celková suma v roku t-1		Počet uhradených KP v roku t-1	
	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.	Dom.	Mimo dom.
§ 4 ods. 1 písm. a)	0,00 €	35,00 €	0,00 €	35,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35,00 €	0	2
§ 4 ods. 1 písm. b)	0,00 €	135,00 €	0,00 €	135,00 €	95,00 €	0,00 €	95,00 €	135,00 €	3	5
§ 4 ods. 1 písm. c)	28,27 €	0,00 €	22,76 €	0,00 €	11,80 €	1,85 €	34,56 €	1,85 €	14	1
§ 4 ods. 1 písm. d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 4 ods. 1 písm. e)	12,00 €	33,00 €	12,00 €	33,00 €	0,00 €	0,00 €	12,00 €	33,00 €	2	2
§ 4 ods. 1 písm. f)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 4 ods. 1 písm. g)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0
§ 4 ods. 1 písm. h)	555,00 €	12,00 €	480,00 €	12,00 €	255,00 €	0,00 €	735,00 €	12,00 €	22	1
Spolu	595,27 €	215,00 €	514,76 €	215,00 €	361,80 €	1,85 €	876,56 €	216,85 €	41	11
Dom. + Mimo dom.	810,27 €		729,76 €		363,65 €		1 093,41 €		52	

EVIDOVANIE VYPLATENÝCH KOMPENZAČNÝCH PLATIEB PODĽA § 11 odsek 2

Obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

1	2	3	4	5	6
Identifikačné údaje oprávnenej osoby	Číslo OM, na ktoré sa vyplatenie KP vzťahuje	Označenie ŠK, ktorý nebol dodržaný	Výška odmietnutej KP	Dátum doručenia oznámenia o odmietnutí KP, alebo vrátenia KP	Dôvod odmietnutia vyplatenia KP